



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована  
Ростехрегулированием в Едином реестре  
Свидетельство о регистрации  
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 001447

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 12.10.2016 г. по 11.10.2019 г. код ОК 005 (ОКП) 35 9900

№ ССБК RU. ПБ10.Н00178

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 8535 90 0009

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСЭНЕРГО»,  
ОГРН 5137746133168, 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11,  
стр.2, Тел./факс (495) 668-26-97, office@transenergo.ru

(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСЭНЕРГО»,  
ОГРН 5137746133168, 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская,  
д.2/11, стр.2, Тел./факс (495) 668-26-97, office@transenergo.ru

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., Орган по сертификации продукции  
«Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия,  
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Муфты соединительные и концевые пониженной пожароопасности для  
кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ с номинальным  
сечением жил от 35 мм<sup>2</sup> до 240 мм<sup>2</sup>, марок: Стпнг-10-LS; Стпнг-10-LSp;  
КВтпнг-10-LS, предназначенные для соединения или оконцевания силовых  
кабелей, изготовленные по ТУ 3599-007-29103293-2009.

Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ГОСТ 31565-2012 (п.5.2), ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 (ПРГО 1)

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протоколы испытаний №№ С012-ДР, С013-ДР от 12.10.2016 г.  
ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт»,  
№ ССБК RU.21ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226, г. Москва,  
ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС  
RU.I282.04ЦИ00/СМК.05957 от 06.08.2014 ОС системы  
«СТАНДАРТ-СЕРТИФИКА», ООО «Эксперт-Консалт»,  
119602, Москва, ул. Никулинская, д.27, соор. Б, пом.1, комн.100.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
Органа по сертификации

Г.С. Габриэлян

Эксперт (эксперты)

А.В. Марутаев

